



UTO 2015 / 042

EUROPEAN ORGANISATION  
FOR TECHNICAL ASSESSMENT  
İTİB Araştırma Kurumu EOTA Üyesidir

Adres : Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi No: 73/6 Çankaya/ANKARA

Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76

Faks : + 90 312 285 63 82


e-posta : itbak@itbak.org

TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN	
İsmi	Kar-molen
Sahibi	KAR-YAPI Tasarım Kartonpiyer İnş. İml. Turz. Taş. San. Ve Tic. A.Ş.
Kullanım amacı	Dolgu malzemesi olarak kullanılır.
Üretim tesisi	Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 24. Cad. No:6 Döşemealtı / ANTALYA
Geçerlilik süresi	14/05/2015'ten, 14/05/2020'ye kadardır.
Sayfa ve ek sayısı	1 ek dahil toplam 13 sayfa

TEKNİK ONAYIN TİPİ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
<b>Madde:9/1</b>
<b>STANDARDI BULUNMAYAN YENİ ÜRÜN</b>
<b>TEYİT SİSTEMİ:(3)</b>

Kaplama türü	Yangına tepki sınıfı	Yangına dayanım sınıfı
Alçı sıva tavan kaplaması	B-s1,d0	RE 90, REI 90
Alçı levha tavan kaplaması	B-s1,d0	RE 120, REI 90

Basınç dayanım sınıfı	CS(10)40
Bükme dayanımı	≥ 50 kPa
Geometrik toleranslar	L3, W3, T2, S5, P5



**İşbu Ulusal Teknik Onay İnşaat Teknik Deęerlendirme ve Bilimsel Arařtırma Kurumu  
Teknik Kurulu'nun 14.05.2015 tarih 053 no'lu kararı ile incelenmiř ve onaylanmıřtır.**

**Sinan SOMER  
İnşaat Teknik Deęerlendirme ve Bilimsel Arařtırma Kurumu  
Genel M¼d¼r**