



EUROPEAN ORGANISATION  
FOR TECHNICAL ASSESSMENT  
İTİB Araştırma Kurumu EOTA Üyesidir

UTO 2015 / 046

Adres: Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi No: 73/6 Çankaya/ANKARA

Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76

Faks: + 90 312 285 63 82

e-posta : itbak@itbak.org

TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN	
İsmi	Senapor Asmolen
Sahibi	Sena Yapı Endüstrisi Mamulleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti
Kullanım amacı	Döşeme dolgu malzemesi olarak kullanılan asmolen blok
Üretim tesisi	Fabrikalar Cad.No.25 Gazitepe Silivri İstanbul
Geçerlilik süresi	17/08/2015'ten, 17/08/2020'ye kadardır.
Sayfa ve ek sayısı	1 Ek dahil toplam 13 sayfa

TEKNİK ONAYIN TİPİ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
<b>Madde:9/1</b>
<b>STANDARDI BULUNMAYAN YENİ ÜRÜN</b>
<b>TEYİT SİSTEMİ:(3)</b>

Kaplama türü	Yangına tepki sınıfı	Yangına dayanım sınıfı
Alçı sıva tavan kaplaması	B-s1,d0	RE 90, REI 90
Alçı levha tavan kaplaması	B-s1,d0	RE 120, REI 90

Basınç dayanım sınıfı	CS(10)30
Bükme dayanımı	≥ 50 kPa
Geometrik toleranslar	L3, W3, T2, S5, P3

Sinan SOMER  
Genel Müdür

Turgan VARGI  
Yönetim Kurulu Başkanı

**İşbu Ulusal Teknik Onay İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu  
Teknik Kurulu'nun 05.08.2015 tarih 056 no'lu kararı ile incelenmiş ve onaylanmıştır.**

**Sinan SOMER  
Genel Müdür**

**Turgan VARGI  
Yönetim Kurulu Başkanı**