



EUROPEAN ORGANISATION
FOR TECHNICAL ASSESSMENT
İTİB Araştırma Kurumu EOTA Üyesidir

UTO 2015 / 056

Adres: Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi No: 73/6 Çankaya/ANKARA

Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76

Faks: + 90 312 285 63 82

e-posta : itbak@itbak.org

TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN	
İsmi	EPS ANT - ASMOLEN
Sahibi	ANTPOR İNŞ. MALZ. PLS. İNŞ. TAŞ.PET.TAR.KİM.END.MAK.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
Kullanım amacı	Döşeme dolgu malzemesi olarak kullanılan asmolen blok
Üretim tesisi	Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 24. Cad. No:28 Döşemealtı/ANTALYA
Geçerlilik süresi	07/09/2015'ten, 07/09/2020'ye kadardır.
Sayfa ve ek sayısı	1 Ek dâhil toplam 13 sayfa

TEKNİK ONAYIN TİPİ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Madde:9/1
STANDARDI BULUNMAYAN YENİ ÜRÜN
TEYİT SİSTEMİ:(3)

Kaplama türü	Yangına tepki sınıfı	Yangına dayanım sınıfı
Alçı sıva tavan kaplaması	B-s1,d0	RE 90, REI 90
Alçı levha tavan kaplaması	B-s1,d0	RE 120, REI 90

Basınç dayanım sınıfı	CS(10)30
Bükme dayanımı	≥ 50 kPa
Geometrik toleranslar	L3, W3, T2, S5, P5

Turgan VARGI
Yönetim Kurulu Başkanı

**İşbu Ulusal Teknik Onay İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu
Teknik Kurulu'nun 07.09.2015 tarih 057 no'lu kararı ile incelenmiş ve onaylanmıştır.**

**Turgan VARGI
Yönetim Kurulu Başkanı**