



UTO 2016 / 078

Adres: Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi No: 73/6 Çankaya/ANKARA

Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76

Faks: + 90 312 285 63 82

e-posta : itbak@itbak.org



EUROPEAN ORGANISATION
FOR TECHNICAL ASSESSMENT
İTBAK EOTA Üyesidir

TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN	
İsmi	BLOKSAN KARBON TAKVİYELİ STYROFOR (EPS) TERMO TUĞLA (3 cm)
Sahibi	Bloksan A.Ş.
Kullanım amacı	Taşıyıcı olmayan iç ve dış duvarlarda ısı yalıtımını sağlamak amaçlı kullanılır.
Üretim tesisi	İzmir-Ankara Asfaltı Üzeri Koşukırı Mevkii Turgutlu/MANİSA
Geçerlilik süresi	28/11/2016 tarihinden, 28/11/2021 tarihine kadardır.
Sayfa ve ek sayısı	1 Ek dâhil toplam 14 sayfa
Malzeme Alanı	17

Uzunluk	240,0 mm
Genişlik	240,0 mm
Yükseklik	135,0 mm
Brüt Kuru Birim Hacim Kütle	700 kg/m ³
Net Kuru Birim Hacim Kütle	1850 kg/m ³
Su buharı difüzyonu direnç katsayısı	12,10 μ
Basınç dayanımı	2,3 N/mm ²
TS 825: Ek-E: 4.8'de tanımlı anorganik esaslı 900 kg/m ³ hafif agrega harcı veya özel yapıştırıcısıyla 2 mm yatay ve 2 mm yatay derzle örüldüğünde, Isıl iletkenlik hesap değeri, $\lambda_{23,80}$	0,11 W/m.K

TEKNİK ONAYIN TİPİ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Madde:9/2
TEMEL GEREKTEN SAPMA (TS 825:EK-E'deki ısı iletkenlik hesap değerinde sapma)
TEYİT SİSTEMİ:(4)



Ertuğrul CANKI
Genel Müdür Vekili

Kadir BAŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

**İşbu Ulusal Teknik Onay İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu
Teknik Kurulu'nun 25.11.2016 tarih 069 no'lu kararı ile incelenmiş ve onaylanmıştır.**

Ertuğrul CANKI
Genel Müdür Vekili

Kadir BAŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı